

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718

Dodatečná informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

„VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMECH Č. P. 2739, 2740 A 2741 VE VARNSDORFU“

Upřesňujeme požadavky na rozsah předmětu plnění v bodě 4) výzvy:

- **nízký koeficient prostupu tepla $U_{\min} = 1,1$ (W/m²K) – jedná se o koeficient prostupu tepla okna jako celku - U_w**

Ostatní požadavky na rozsah předmětu plnění se nemění.

Ve Varnsdorfu dne 28. 5. 2012

Martin Louka v. r.
starosta města