

Zpráva pro 20. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 23. 09. 2021

1.28 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci města.

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI

Nemocnice, Karlova 2280, Varnsdorf

Technické zhodnocení budovy nemocnice Karlova – v celkové hodnotě **3 617 322,40 Kč** o nouzový zdroj napájení budovy nemocnice, který obsahuje:

Nouzový zdroj - motorgenerátorové soustrojí s pístovým spalovacím motorem (dieselagregát) v kapotáži s vlastním rozvaděčem, řízené vlastní kontrolní jednotkou (stavová diagnostika s možností dálkového čtení, alarmová hlášení)

Zemní kabelové vedení - hlavní silový přípoj z nouzového zdroje kabelem 3II 1-CXKH-V180 3x240+120mm² do hlavní rozvodny nemocnice v suterénu budovy v délce trasy 120m.
- silový vývod 1-CXKH-V180 3x6mm² z hlavní rozvodny do nouzového zdroje pro zajištění napájení vlastní spotřeby zdroje (přehřev, dobíjení startovacích akumulátorů atd.) v délce trasy 120m.

Zemní kabelové vedení datové a signalizační - komunikační kabel SSKFH-V180 1x2x0,8mm² z nouzového zdroje do hlavní rozvodny nemocnice pro přenos údajů o stavu nouzového zdroje v trase je 120m.

- signalizační kabely - 4ks 1-CSKH-V180
2x1,5mm² z nouzového zdroje do hlavní rozvodny nemocnice, pro signalizaci stavů hlavních silových a ochranných prvků rozvaděče v délce trasy je 120m.

- ovládací kabel 1-CSKH-V180 2x1,5mm²
2 z rozvodny do nouzového zdroje pro dálkový START s STOP nouzového zdroje v délce trasy 120m.

Zpevněná plocha - zpevněná plocha 3,0m x 10,0m z betonové dlažby 500 x 500 x 80mm na podkladních šterkových vrstvách, napojená na existující zpevněnou plochu provedenou z betonových panelů.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatné předání majetku k hospodaření uvedené příspěvkové organizaci města dle předloženého návrhu.